



#### ESPECIFICAÇÕES:

- OS MOURÕES SERÃO FIXADOS EM CINTAS DE CONCRETO SIMPLES, COM 25 CM DE ALTURA, POR 25 CM DE LARGURA, SENDO 10 CM ACIMA DO TERRENO, EM TODA SUA EXTENÇÃO .
- OS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DOS PORTÕES SERÃO EXECUTADOS EM CONCRETO ARMADO, COM AS DIMENSÕES DE 30 X 30 CM. O ACABAMENTO EXTERNO SERÁ COM REBOCO PAULISTA CAMURÇADO E PINTURA COM TINTA LÁTEX.
- SERÃO UTILIZADOS MOURÕES DE CONCRETO ARMADO, TIPO TÊ, COM ALTURA TOTAL DE 2,80 METROS PARA COLOCAÇÃO DE ARAME FARPADE NA PONA VIRADA A CADA 10 CENTÍMETROS.
- SERÁ UTILIZADA TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALLHA 2" FIO 12 AWG AMARRAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO.
- OS PORTÕES RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, NA COR AZUL ESCURO.
- AS CINTAS E OS MOURÕES RECEBERÃO PINTURA EM TINTA LÁTEX, DUAS DEMÃOS, COR DE PIGMENTAÇÃO CLARA.
- A TELA DA CERCA INDICADA ACIMA PODERÁ SER SUBSTITUÍDA POR TELA DE ALAMBRADO, MALLHA DE 60 X 60 MM, DE ARAME GALVANIZADO DIÂMETRO DE 2,76 MM.
- EM TODOS OS CANTOS DA CERCA DEVERÃO SER USADOS ESCORAS DE CONCRETO ARMADO FIXADAS CONFORME O PROJETO.
- O ESPAÇAMENTO RECOMENDADO ENTRE OS MOURÕES DE ESCORAS NAS CREÇAS EM LINHA RETA, VAI DE 8 A 10 MOURÕES NORMAIS.
- AS ESCORAS DEVERÃO SER CONCRETADAS NAS CINTAS E JUNTO AO MOURÃO SER ARREMATADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3.

R.T.	
DESENHO	
DOB	

HIDRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
DESENHO	
DOB	

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TRINTA CARROS			
MUNICÍPIO DE QUELUZITO - MG			
POÇO PROFUNDO			
URBANIZAÇÃO - PLANTA E DETALHES			
FORMATO	ESCALA	ID	REVISÃO
A1	INDICADA		a
DATA	11/2023		4/12